

## 水道検満メーター購入条件

### 1 特別指定事項

#### ①検満期表示シール

遠隔式の場合は受信機にシール張付すること

直読式の場合はメーター蓋の内側にシール貼付すること

#### ②付属品一対納品

メーター本体から受信機及び封印にいたるセット納品とする（遠隔式）

#### ③アフターケアについて

下記の場合には、製造または納入責任により無償交換とすること

- ・ギヤかけメーター
- ・受信機カウンター不良
- ・受信機不良
- ・その他メーター側の責に起因するもの

#### ④検定満了メーターについて

新規納入個数相当を引き取ること

#### ⑤鉛に係る水質基準について

鉛浸出量を水質基準値（平成 14 年厚生労働省令第 43 号：平成 15 年 4 月 1 日施行）  
以下とする

#### ⑥メーター番号について

番号の付番方法については、発注時に指定する

#### ⑦受信機カウンターについて

液晶デジタル表示のカウンターとする

カウンターにメーター番号を表示すること

#### ⑧メーターコード延長

従来の標準長とする（ただし、特別の場合は別途協議によるものとする）