違反対象物一覧

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		違反事項	法令根拠等の条項	違反の位置等	公衣口
医療法人豊知会 たむら内科クリニック	北秋田市栄字中綱 116 番地 1	自動火災報知設備の 未設置	消防法第 17 条第 1 項	防火対象物全体	令和7年 7月3日