

設 計 書		検 算		設 計	
令 和 7 年 度					
(工事番号) 森公修第2号 森吉コミュニティセンター冷温水発生機部品交換修繕 (工事場所) 北秋田市米内沢字寺の下16-3 地内					
業 務 概 要	●冷温水発生機(2号機)部品交換修繕 一式 ●工事期間 契約締結日の翌日～令和7年8月29日 北 秋 田 市				

内 訳 書

森吉コミュニティセンター冷温水発生機部品交換修繕

No.1

No.	名 称	規格(形式)等	数 量	単位	単 価	金 額(円)	備 考
	冷温水発生機(2号機) 部品交換修繕						
	パラジウムセル		1	式			
	パラジウムセル用パッキン		1	個			
	可溶栓		1	個			
	窒素ガス		1	式			
	部品交換技術料		1	式			※試運転調整含む
	消耗雑材費		1	式			
	出張交通費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	諸経費		1	式			※法定福利費含む
	小 計						
	消費税		10	%			
	【合 計】						

北秋田市

令和7年度 森吉コミュニティセンター冷温水発生機部品交換修繕 特記仕様書

- 1 修繕名 森吉コミュニティセンター冷温水発生機部品交換修繕（森公修第2号）
- 2 修繕場所 北秋田市米内沢字寺の下16-3(森吉コミュニティセンター)
- 3 修繕期間 契約締結日の翌日から令和7年8月29日まで
- 4 修繕概要 サンヨー電機株式会社製 吸収冷温水機SUW-V40Kの部品交換修繕
(パラジウムセル他)
現在稼働中の2台のうち、1台(2号機)
- 5 修繕日程(工期中も施設を開館、冷房稼働することから、利用状況に配慮し
修繕日程など、協議により調整するものとする。
- 6 その他 その他必要とする事項については、発注者、受託者双方で協議のうえ
決定するものとする。

