

設 計 書		検 算		設 計	
令 和 8 年 度					
<div>(業務番号) 森公委第6号</div> <div>森吉コミュニティセンター空調設備保守点検業務</div> <div>(業務場所) 北秋田市米内沢字寺ノ下16-3 地内</div>					
業 務 概 要	<div>・空調設備保守点検業務 一式</div> <div>・業務期間 契約締結日の翌日～令和9年3月31日</div> <div>北 秋 田 市</div>				



## 業 務 総 括 書

森吉コミュニティセンター空調設備保守点検業務

	名 称	単 位	数 量	単 位	金 額	備 考
1	空調保守点検業務	式	1			
2	諸経費	式	1			
	小計					
3	消費税	式	1			
	合計					

北秋田市

# 内 訳 書

森吉コミュニティセンター空調設備保守点検業務

No.1

名 称	規格(形式)等	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吸収式冷温水発生機	SUW－V40K(SUW－V80K)	2	台			年2回 冷暖房切替、機器点検
冷 却 塔 冷却能力	SKB－78GR 528.9kw FAN 3.7kw	1	基			年2回 清掃、点検、水抜き
冷却水水処理剤	スーパータッチレスレジ(多機能型) 抗レジオネラ、抗スライム(藻)、抗スケール	8	個			効果:2～3ヶ月(8h/1日)
冷却水ポンプ	100×80×5.5kw	1	台			年1回 電流値他点検
冷温水ポンプ	50×0.75kw	2	台			年1回 電流値他点検
	40×0.4kw	1	台			年1回 電流値他点検
	65×1.5kw	1	台			年1回 電流値他点検
	25×0.25kw	1	台			年1回 電流値他点検
	65×2.2kw	1	台			年1回 電流値他点検
密閉膨張タンク		1	ヶ			目視点検年1回
パネルヒーター		4	台			目視点検年1回

北秋田市

# 内 訳 書

森吉コミュニティセンター空調設備保守点検業務

No.2

名 称	規格(形式)等	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ファンコイルユニット	天カセ4方向	18	台			年1回 フィルター清掃、点検
	天カセ2方向	20	台			年1回 フィルター清掃、点検
	天つり型	2	台			年1回 フィルター清掃、点検
冷暖房切替費		2	回			
消耗品		1	式			
諸経費		1	式			交通運搬費 法定福利費を含む
小 計						
消費税						
合 計						

北秋田市