

実 施 設 計 書					
業 務 名		森給委第1号 もりよし学校給食センター空調設備保守点検委託			
設 計 額					
業 務 場 所		北秋田市米内沢字林ノ腰36番地 もりよし学校給食センター			
業 務 概 要		1. エアコン(室内機)機器フィルター清掃 2. 厨房エアコンフィルター取替 3. 調理室換気機器清掃 4. 送風機点検 5. 自動制御機器点検 6. エアコン室外機保守点検			
				設 計	
北 秋 田 市					

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	エアコン(室内機)機器フィルター清掃		1	式			内訳明細書1
2	厨房エアコンフィルター取替		1	式			内訳明細書2
3	調理室換気機器清掃		1	式			内訳明細書3
4	送風機点検		1	式			内訳明細書4
5	自動制御機器点検		1	式			内訳明細書5
6	エアコン室外機保守点検		1	式			内訳明細書6
7	諸経費	法定福利費、消耗品雑材費 含む	1	式			
	計		1	式			
	消費税	10%	1	式			
	合計		1	式			

内 訳 明 細 書							
NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1 エアコン(室内機)機器フィルター清掃						
	ビルマン用エアコン(天カセ)	フィルター清掃	22	台			図面No.M-10～11 PAC4-3 1台 PAC5-1～5-6 16台 PAC6-1～6-4 5台
	ルームエアコン	フィルター清掃	2	台			図面No.M-10 AC1-1 1台 米庫内 1台
	天井換気扇	グリル清掃	34	台			図面No.M-16～17 V-1～11
	空調換気扇	フィルター清掃	6	台			図面No.M-16～17 V-12～13
	フィルターユニット	フィルター清掃	4	台			図面No.M-17 AF-1～4
	小 計						
	2 厨房エアコンフィルター取替						
	厨房天吊りエアコン用フィルター	F-140CK	2	組			
	厨房天吊りエアコン用フィルター	F-80CK	1	組			
	同上 フィルター取替		10	台			PAC3-1～3-2 5台 PAC4-2 2台
	同上 フィルター取替	高所設置タイプ	5	台			図面No.M-10 調理室内 PAC1-1 3台 PAC4-1 1台 PAC4-2 1台
	小 計						

内 訳 明 細 書							
NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	調理室換気機器清掃						
	給気グリル	VHS	3	台			図面No.M-17 高所設置(床上6m)
	排気グリル	HS	3	台			図面No.M-17 高所設置(床上7m)
	天井換気扇		2	台			図面No.M-17 V-9 高所設置(床上7m)
	排気口下パネルふき取り清掃		1	式			
	内部足場掛払い	給気・排気・換気扇清掃用足場 運搬費共	1	式			図面No.A-16 図面No.A-10、A-22
	小 計						
4	送風機点検	定期点検	10	台			図面No.M-17 FE-1～6 FS-1～4
	小 計						
5	自動制御機器点検		1	式			
	炊飯器換気制御機器点検	ダンパー操作器 MY6050A(OA×1・EXA×2)					
	洗浄室換気制御機器点検	ダンパー操作器 MY6050A(OA×1・EXA×1)					
	調理室換気制御機器点検	ダンパー操作器 MY6050A(OA×1・EXA×1)					
	排出・消毒準備室換気制御機器	ダンパー操作器 MY6050A(OA×1・EXA×1)					
	アレルギー食調理室換気制御機器	ダンパー操作器 MY6050A(EXA×1)					
	小 計						

内 訳 明 細 書							
NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	エアコン室外機保守点検						
	水蓄熱式ビル用マルチエアコン点検	フロン漏洩点検含む	5	系統			図面No.M-10 PAC1～5
	蓄熱タンク点検		5	系統			
	小 計						