

消防資機材（消防用ホース）仕様書

1 総則

1) この仕様書は、北秋田市（以下「発注者」という。）が令和7年度に購入する消防用ホースについて定めたものである。

2) 納入場所

北秋田市消防本部（北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地）

3) 納入期限

令和8年2月27日

4) 保証期間

下記に定める期間中は、受注者の責任において無償で修理または交換等の必要な措置を講ずること。

① 納入品の固有に定められた保証期間。

② 構造的欠陥または材質不良等製造上の欠陥による故障が生じた場合は、納入品本体の使用期間。

2 想定品及び数量

1) キンパイホースプロファイターS 呼称 65mm 10 本（使用圧力 2.0Mpa 以上）

2) キンパイホースニュープロファイターA 呼称 50mm 5 本（使用圧力 1.6Mpa 以上）

ルミライト加工無し

同等品以上の納入を可とする。この場合、同等品確認協議書を消防本部消防総務課に提出し、応答書によるものとする。

3 仕様

消防用ホースの長さは 20m とし、結合金具は町野式とする。

4 文字記入

65mm ホースに「令和7年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設 1/10～10/10」、

50mm ホースに「令和7年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設 1/5～5/5」と記入すること。また、字体や配置等詳細については協議によるものとする。

5 その他

納入品は新品とし、納品書を1部提出すること。