

米内沢浄化センター用高分子凝集剤 仕様書

1 一般事項

- (1) 細目については、以下のいずれかとする。

高分子凝集剤 (対象：遠心脱水機)

株式会社ウォーターエージェンシー	WA フロック CE-985M
日鉄鉱業株式会社	テツフロック LK-1227M

- (2) 年間予定使用量

1, 500kg

- (3) 最小発注単位

10kg

- (4) 納入場所

秋田県北秋田市米内沢字西川向65番地

米内沢浄化センター

- (5) 納入期間

契約日の翌日～令和8年3月31日

2 特記事項

- (1) 受注者は、初回納入時まで「**化学物質等安全データシート (MSDS)**」を提出すること。
- (2) 汚泥性状の変動により高分子凝集剤の効果が低下した場合には、発注者の求めに応じ薬品のテーブルテストを行い、その結果を報告すること。このテストに係る経費は受注者負担とする。
- (3) 納入時、受注者の原因で設備等を破損した場合には、その責任で修理、復旧すること。
- (4) 汚泥量が天候その他により変動するため、薬品の予定使用量も変動することがある。
- (5) 単価は輸送費を含む価格とする。
- (6) その他、疑義が生じた場合には、北秋田市担当者と協議すること。