

令和 8 年度

阿仁スキー場 低濃度PCB含有機器運搬・処分委託 金抜設計書

業 務 番 号

観森ス委第 2 号

業 務 場 所

北秋田市阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝 地内

備考

低濃度PCB含有機器収集・運搬 8 台
低濃度PCB含有機器処理 8 台

事業主体名

北秋田市

施工期間

日間

着手年月日

契約締結日の翌日

完成年月日

令和9年3月25日

委託料

円

内訳書

委託名	阿仁スキー場 低濃度PCB含有機器運搬・処分委託						No. 1
工事区分	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(1) PCB含有機器収集・運搬		式	1				
(2) PCB含有機器処理		式	1				
(3) 一般管理費		式	1				
工事費 計							
小 計							
小計 (端数調整)							
消費税	10%						
合 計							

内訳書

[illegible]

観森ス委第2号
阿仁スキー場 低濃度 PCB 含有機器運搬・処分委託
特記仕様書

第1条 適用範囲

本仕様書は、観森ス委第2号 阿仁スキー場 低濃度 PCB 含有機器運搬・処分委託に適用する。

第2条 業務場所

本業務の実施場所は、秋田県北秋田市鍵ノ滝字鍵ノ滝 地内で、別添位置図の示すとおりである。

第3条 委託期間

本業務の期間は、契約締結日の翌日から令和9年3月25日までとする。

第4条 業務内容

本業務の期間は、契約締結日の翌日から令和9年3月25日までとする。
ただし、実際の収集運搬及び処分は、別途発注する阿仁スキー場 PCB 含有変圧器更新工事（以下「関連工事」という。）の進捗に合わせて実施するものとする。

第5条 対象機器

対象機器は、関連工事において取り外した低濃度 PCB 含有変圧器とし、詳細は別添対象機器一覧表のとおりとする。

第6条 業務実施条件

本業務は、関連工事により既設変圧器を取り外した後に実施するものとし、受注者は関連工事の受注者と十分に協議・調整のうえ、収集運搬及び処分を行うこと。

- 2 PCB 含有変圧器の引渡し時期、引渡し場所、搬出方法等については、発注者及び関連工事受注者と協議のうえ決定すること。
- 3 受注者は、取り外された PCB 含有変圧器について、漏えい、飛散、破損その他の事故が生じないよう適切な措置を講じたうえで搬出すること。
- 4 受注者は、関連工事の工程に支障を及ぼさないよう、必要な作業日程、車両手配、人員配置等を行うこと。

第7条 受注者要件

受託者は次の要件を満たすこと。

- (1) PCB 廃棄物の収集運搬に必要な許可を有すること。

- (2) PCB 廃棄物の処分に必要な許可又は認定を有すること。
- (3) 過去に同種業務の履行実績を有すること。
- (4) 法令違反等により営業停止等の処分を受けていないこと。

第8条 マニフェスト等

受託者は法令に基づき必要な書類を作成し、発注者へ提出すること。

第9条 安全管理

受託者は PCB の漏えい、飛散及び事故防止のため必要な措置を講じること。
事故が発生した場合は、直ちに発注者へ報告するとともに、関係法令に基づき適切に対応すること。

第10条 業務完了

業務完了後、受託者は次の書類を提出すること。

- (1) 業務完了報告書
- (2) マニフェスト写し
- (3) 処分証明書
- (4) 作業写真

第11条 その他

- (1) 本業務に関係する法令、条例及びその他関係法令等を遵守し、必要な届出、手続き等は受注者がこれを代行する。
また、これに要する費用は、本業務費に含めて受注者の負担とする。
- (2) PCB 処理認定施設又は法令上適正な処分施設受注者が提案し、法令上適正な処理が可能な施設。ただし、当該施設は、PCB 廃棄物の処分に必要な許可等を有する施設でなければならない。
- (3) 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受託者が協議のうえ決定するものとする

別添 対象機器一覧表
 観森ス委第2号
 阿仁スキー場 低濃度PCB含有機器運搬・処分委託 対象機器

番号	製品の種類	製品の型式等					量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 個数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
7-002 7-003	① 変圧器	1000kVA	三菱電機(株)	RA-T	S62	790ℓ	2台	2,850kg	低濃度	002、003 28mg/kg
7-004	① 変圧器	200kVA	三菱電機(株)	RA-T	S62	145ℓ	1台	630kg	低濃度	4.5mg/kg
7-005	① 変圧器	150kVA	三菱電機(株)	SF-T	S62	105ℓ	1台	440kg	低濃度	56mg/kg
7-006	① 変圧器	50kVA	三菱電機(株)	RA	S62	44ℓ	1台	240kg	低濃度	36mg/kg
7-007 7-008	① 変圧器	750kVA	三菱電機(株)	RA-T	S62	620ℓ	2台	2,250kg	低濃度	007 21mg/kg 008 16mg/kg
7-009	① 変圧器	100kVA	三菱電機(株)	RA-T	S62	78ℓ	1台	385kg	低濃度	25mg/kg