

委 託 業 務 設 計 書

委託業務の名称

阿仁合保育園空調設備保守点検業務委託

事業費 円

場 所 北秋田市阿仁銀山字上新町71番地ー1 阿仁合保育園 地内

期 間 契約締結日の翌日～令和8年3月31日

秋田県北秋田市

内 訳 明 細 書

| 品 名 | 規格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|----|----|-----|-----|---------|
| 1. 冷暖房機器保守点検基本料 | | 1 | 式 | | | |
| 2. 温水器保守点検 | KDL-300EL | 1 | 台 | | | 年1回 |
| 3. 冷暖房切替試運転点検 | | 2 | 回 | | | 年2回 |
| 4. カセット型ファンコイルユニット点検清掃 | 事務室保育室 | 12 | 台 | | | 年1回 |
| 5. 多目的集会室ファンコイルユニット点検清掃 | | 4 | 台 | | | 年1回 |
| 高所作業ロータリングタワー組立解体 | | 1 | 台 | | | 年1回 |
| 6. 天井埋込換気扇フィルター清掃 | | 24 | 台 | | | 年1回 |
| 7. 冷水ポンプ保守点検 | | 1 | 台 | | | 年1回 |
| 8. 温水ポンプ保守点検 NO.1～NO.4 | 0.25kw、0.75kw | 4 | 台 | | | 年1回 |
| 9. 冷温水ポンプ保守点検 NO.1～NO.3 | 0.4kw、0.75kw | 3 | 台 | | | 年1回 |
| 10. 補給水ポンプ保守点検 | | 1 | 台 | | | 年1回 |
| 11. 空冷チラー保守点検 | 高圧洗浄別途 | 1 | 台 | | | 年1回 |
| 12. FFストーブ保守点検 | | 1 | 台 | | | 年1回 |
| 13. エアコン保守点検 | | 3 | 台 | | | 年1回 |
| 14. 厨房エアコン保守点検 | | 1 | 台 | | | 年1回 |
| 15. 諸経費 | | 1 | 式 | | | 法定福利費含む |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | |
| 消費税 | | | 10 | % | | |
| 合 計 | | | | | | |