

防火設備定期検査業務委託（鷹巣地区4小学校）

仕 様 書

業務内容

- ・建築基準法第12条の規定に基づく定期検査及び報告書の作成業務
この業務は、建築基準法第12条第1項に規定する資格を有する必要があります。

検査対象防火設備

学校名	防火扉				防火シャッター			
	1F	2F	3F	計	1F	2F	3F	計
鷹巣小学校	4	3		7	1	1		2
鷹巣東小学校	2	2		4	2	－		2
綴子小学校	2	－		2	4	－		4
清鷹小学校	5	2	2	9	2	1	1	4

業務期限

- ・令和7年10月31日
検査日時については、学校と協議の上決定すること。

提出書類

- ・定期検査報告書概要書 各校 2部
- ・定期検査報告書 各校 2部
- ・検査結果表（防火扉、防火シャッター） 各校 2部
- ・検査結果図、関係写真 各校 2部
- ・是正箇所の改修参考見積書 各校 1部

報告書の作成

- ・上記の各様式は、最新のものを使用すること。

- ・「所有者」「報告者」

氏 名	北秋田市長 津谷永光
郵便番号	018-3392
住 所	秋田県北秋田市花園町19-1

- ・「管理者」

学 校 名	氏 名	郵便番号	住 所
北秋田市立 鷹巣小学校	校長 ミナト サダムネ 湊 貞宗	018-3331	秋田県北秋田市鷹巣字南中家下37-1
北秋田市立 鷹巣東小学校	校長 オオタカ セイコ 大高 聖子	018-3302	秋田県北秋田市栄字田沢古川布252
北秋田市立 綴子小学校	校長 ナリタ ミチコ 成田 美智子	018-3301	秋田県北秋田市綴子字街道下59
北秋田市立 清鷹小学校	校長 アカシ ケイ 明石 桂	018-3454	秋田県北秋田市脇神字塚ノ岱165-1

・「整理番号」

学校名	整理番号
鷹巣小学校	2-31-1
鷹巣東小学校	2-31-2
綴子小学校	2-31-6
清鷹小学校	2-31-8

・「確認済証交付年月日等」

学校名	確認済証交付年月日	番号	交付者	検査済証交付年月日	番号	交付者
鷹巣小学校	昭和57年 9月21日	462	建築主事	昭和58年 7月21日	55	建築主事
鷹巣東小学校	平成 4年 8月 4日	333	建築主事	平成 5年 8月17日	23	建築主事
綴子小学校	昭和39年 9月10日	124	建築主事	不明	—	—
清鷹小学校	不明	—	建築主事	不明	—	—

・「建築物の概要」

学校名	建築面積	延べ床面積	階数
鷹巣小学校	5,555.37 m2	7,496.13 m2	地上 2階
鷹巣東小学校	2,352.07 m2	3,615.48 m2	地上 2階
綴子小学校	2,171.56 m2	3,368.56 m2	地上 2階
清鷹小学校	3,577.00 m2	5,534.31 m2	地上 3階