

No	使用場所	既存照明	数量	LED照明	色	交換方法	備考
1	【1階】風除室 外	FDL18	5	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
2	【1階】風除室 中	FML36	4	一体型LEDベースライト	昼白色	(各社)	□250
3	【1階】玄関ホール	FHP32	44	FPL形LED蛍光灯	昼白色	(各社)	GY10q
4	【1階】下駄箱廊下	FHT32	5	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
5	【1階】下駄箱前 男子WC	直管40形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
6	【1階】下駄箱前 男子WC	FDL18	4	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
7	【1階】下駄箱前 男子WC	直管40形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
8	【1階】下駄箱前 女子WC	直管40形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
9	【1階】下駄箱前 女子WC	FDL18	6	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
10	【1階】下駄箱前 女子WC	直管40形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
11	【1階】サブアリーナ前 廊下	直管20形蛍光灯	12	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
12	【1階】サブアリーナ前 廊下	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
13	【1階】更衣室側 廊下	直管20形蛍光灯	13	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
14	【1階】男子 更衣室	直管40形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
15	【1階】男子 更衣室	直管20形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
16	【1階】男子 シャワー室	直管40形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
17	【1階】男子 シャワー室	シリカ	4	シリカ形LED電球	電球色	ランプ交換	E26
18	【1階】女子 更衣室	直管40形蛍光灯	5	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
19	【1階】女子 シャワー室	直管40形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
20	【1階】女子 シャワー室	シリカ	4	シリカ形LED電球	電球色	ランプ交換	E26
21	【1階】体育館(ステージ)	直管40形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
22	【1階】体育館(ステージ)	直管40形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
23	【1階】体育館(ステージ)	直管110形蛍光灯	24	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	R17d
24	【1階】体育館(ステージ裏通路)	シリカ	4	シリカ形LED電球	昼白色	ランプ交換	E26
25	【1階】体育館(ステージ裏ボイラー室)	電球型蛍光灯	2	シリカ形LED電球	昼白色	ランプ交換	E26
26	【1階】体育館(ステージ裏ボイラー室)	シリカ	8	シリカ形LED電球	昼白色	ランプ交換	E26
27	【1階】非常階段(体育館側)	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
28	【1階】非常階段(体育館側)	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
29	【1階】非常階段(体育館側)	直管40形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
30	【1階】事務室前 廊下	FHT32	5	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
31	【1階】多目的WC(事務室横)	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
32	【1階】多目的WC(事務室横)	直管20形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
33	【1階】職員WC 廊下	FHT32	3	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
34	【1階】職員用WC 男子	直管10形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
35	【1階】職員用WC 男子	直管20形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
36	【1階】職員用WC 女子	直管40形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
37	【1階】職員用WC 女子	FDL18	2	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
38	【1階】職員用WC 女子	直管20形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
39	【1階】ミーティングルーム	直管40形蛍光灯	16	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
40	【1階】応接室	直管40形蛍光灯	3	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
41	【1階】事務室	直管40形蛍光灯	6	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
42	【1階】器具庫	直管40形蛍光灯	3	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
43	【1階】外階段	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
44	【1階】外階段	直管40形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
45	【2階】放送室	直管40形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
46	【2階】放送室前	直管40形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
47	【2階】ギャラリー	FHT42	72	一体型LEDダウンライト	昼白色	器具交換	150φ
48	【2階】ギャラリー	シリカ	22	シリカ形LED電球	昼白色	ランプ交換	E26
49	【2階】食堂	直管40形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
50	【2階】食堂	シリカ	5	シリカ形LED電球	電球色	ランプ交換	E26
51	【2階】食堂	直管40形蛍光灯	12	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
52	【2階】ホール	直管40形蛍光灯	18	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
53	【2階】ホール	FPL36	20	FPL形LED蛍光灯	昼白色	(各社)	GY10q
54	【2階】北秋田体育協会	直管40形蛍光灯	15	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
55	【2階】書庫	直管40形蛍光灯	4	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
56	【1階】ステージ下	シリカ	4	シリカ形LED電球	昼白色	ランプ交換	E26
57	【1階】階段下 倉庫	直管20形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
58	【1階】階段下 倉庫	シリカ	1	シリカ形LED電球	昼白色	ランプ交換	E26
59	【1階】職員玄関 外	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
60	【1階】メイン階段	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
61	【1階】メイン階段	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
62	【1階】体育館	Hf水銀灯	54	LED水銀灯	昼白色	ランプ交換	E39
63	【1階】サブアリーナ 器具庫	直管40形蛍光灯	12	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
64	【1階】サブアリーナ	Hf水銀灯	12	LED水銀灯	昼白色	ランプ交換	E39

別紙1

施設名：北秋田市北健康増進センター

No	使用場所	既存照明	数量	LED照明	色	交換方法	備考
1	玄関ホール	直管40形蛍光灯	8	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
2	玄関ホール	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
3	玄関ホール	直管40形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
4	男性 お手洗い	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
5	男性 お手洗い	直管15形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
6	女性 お手洗い	直管20形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
7	女性 お手洗い	直管15形蛍光灯	1	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
8	事務室	直管40形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
9	男女更衣室	直管20形蛍光灯	10	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
10	器具庫	直管40形蛍光灯	2	直管形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G13
11	外 軒下	環状30形蛍光灯	2	環形LED蛍光灯	昼白色	ランプ交換	G10q
12	体育館 メイン	Hf水銀灯	24	LED水銀灯	昼白色	ランプ交換	E39